

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Günther Spelsberg GmbH & Co. KG
Im Gewerbepark 1
58579 Schalksmühle

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Verbindungsdose
Connecting box

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1):2005-10; EN 60670-1:2005
DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22):2007-07; EN 60670-22:2006



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

Aktenzeichen: 292300-1410-0037 / 115860
File ref.:

Ausweis-Nr. 40029469 Blatt 1
Certificate No. Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2010-02-22

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Günther Spelsberg GmbH & Co. KG, Im Gewerbepark 1, 58579 Schalksmühle

Aktenzeichen / *File ref.*
292300-1410-0037 / 115860 / FG33 / GRE

Datum / *Date*
2010-02-22

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40029469.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40029469.

Verbindungsdose
Connecting box

Typ(en) / *Type(s)*:

WKE 54
WKE 54 EU

Bemessungsisolationsspannung 690 V
Rated insulation voltage

Bemessungsanschlußvermögen 16 mm²
Rated connecting capacity

Schutzart IP66/67 (WKE 54)
Degree of protection IP65 (WKE 54 EU)

Bauart nicht genormt
Kind of construction non-standardized

Anbringungsart Aufputz-Verlegung
Method of mounting surface mounting

Werkstoff des Gehäuses Melamin Harz, MF, orange (RAL 2004)
Material of case

Werkstoff der Abdeckung Melamin Harz, MF, orange (RAL 2004)
Material of the cover

Anmerkung
Mit Schraubklemmen:
Typ 1038a/ Y 600
Typ 1038b/ Y 601
Typ 1038c/ Y 602
Aktenzeichen: 292300-1410-0030/ 58832

Mit Schraubklemmen:
Typ Y 603
Aktenzeichen: 292300-1441-0027/ 120782

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Günther Spelsberg GmbH & Co. KG, Im Gewerbepark 1, 58579 Schalksmühle

Aktenzeichen / *File ref.*
292300-1410-0037 / 115860 / FG33 / GRE

Datum / *Date*
2010-02-22

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40029469.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40029469.

Mit Schmelzsicherung D0-System:

Typ 2211001-01, 2 A

Typ 2211001-01, 4 A

Typ 2211003-01, 6 A

Typ 2211004-01, 10 A

Typ 2211005-01, 13 A

Typ 2211006-01, 16 A

Aktenzeichen: 847200-1130-0003/ 65035

IP65

IP66/67

mit Verschraubung MZKV-M16 004...M40 004

Drehmoment für die Deckelbefestigungs-Schrauben: 1,5 Nm

Typ WKE 54 EU:

Außenliegenden Befestigungslaschen mit Erdungsanschluß.

Remark

with screw-type terminals:

type 1038a/ Y 600

type 1038b/ Y 601

type 1038c/ Y 602

reference no.: 292300-1410-0030/ 58832

with screw-type terminal:

type Y 603

reference no.: 292300-1441-0027/ 120782

with fuse link D0-system:

type 2211001-01, 2 A

type 2211001-01, 4 A

type 2211003-01, 6 A

type 2211004-01, 10 A

type 2211005-01, 13 A

type 2211006-01, 16 A

reference no.: 847200-1130-0003/ 65035

Fortsetzung siehe Blatt 4 /
continued on page 4

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Günther Spelsberg GmbH & Co. KG, Im Gewerbepark 1, 58579 Schalksmühle

Aktenzeichen / *File ref.*
292300-1410-0037 / 115860 / FG33 / GRE

Datum / *Date*
2010-02-22

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40029469.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40029469.

IP65
IP66/67
with cable glands MZKV-M16 004...M40 004

torque for the cover-fixing screws: 1,5 Nm

Type WKE 54 EU:
Outside allocated mounting straps with grounding point.

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet die Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG** mit ihren Änderungen.
*This Marks Approval is the basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and shows the conformity with the safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC** including amendments.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG33
Section FG33